

Структура условного обозначения подстанций:

X Б КТП Б- ХхХ /Х /0,4-УХЛ1

-
- количество бетонных модулей (блок-боксов). При этом 1 не ставится.
 - блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке.
 - количество трансформаторов.
 - мощность одного трансформатора.
 - класс напряжения трансформатора 6; 10 кВ.
 - номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ.
 - климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.