

ГЧ жашдагы пичиндого

Перв. примен

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Взам. изв. №

Подп. и дата

Изм. №

1740\*

910\*

1675\*

670

670

Каток

60<sub>05</sub>

φ37<sup>+2</sup>

φ120<sub>±1</sub>


50\*

Характеристики

$I_0, \%$	0,4
$U_k, \%$	4
$P_{x.x}, Вт$	1150
$P_{к.з.}, Вт$	4400

Габаритный чертеж ГЧ

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТС/3-400/6,10-0,4 Д/Ун-11, У/Ун-0 Вывода кабель-КВ	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Калмуратов				1725	-	
Проб.	Югай				Лист	Листов	1
Т.контр.	Черноа			Материал обмоток алюминий	АО "КТЗ"		
И.контр.	Бекназаров						
Утв.	Югай			Копировал	Формат А3		



ВН

НН